



Резервуар "ВloPlast EPГ 23-2200/6200"


Приложение N _____

К договору поставки N _____ от _____

Спецификация N _____



Вид сверху



Транспортировочный вес оборудования – 821 кг
Вес оборудования в аварийном состоянии – 24400кг

Экспликация оборудования и сооружений N _____

Поз.	Наименование	Кол-во	Мат-ал	Примечание
1	Корпус	1	ПП	D=2200мм, L=5400мм
2	Горловина с крышкой	1	ПП	D=700мм, H=150мм
3	Подводящий патрубок (расстрел/муфта)	1	ПП	DN/OD 110
4	Отводящий патрубок	1	ПП	DN/OD 110

000 "Блорэу"

Резервуар

Изм. Лист. Документ Подпись Дата

Разраб. Никитин Е.Ю.

Проверил Шилев В.В.

"ВloPlast EPГ 23-2200/6200"

Стандия Лист Листов

1 1

www.bloplast.com m.+7 (861) 212-97-00

БЛОРЭУ

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Дата _____

Подпись _____

М.П. _____

Дата _____

Подпись _____

М.П. _____